

UMOWA

O WYKONANIE INSTALACJI PRZECIWPOŻAROWEJ

W dniu w Łodzi w wyniku przeprowadzonego postępowania o wartości nieprzekraczającej kwoty 30 000,00 Euro zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2019 r. poz. 1843 z późn zm.) pomiędzy:

Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi z siedzibą 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289, posiadającym NIP 729-24-78-202, reprezentowanym przez:

1. prof. dr. hab. n. med. Mariusza Klenckiego – Dyrektora;

2. mgr Monikę Wąsowską – Główną Księgową;

zwanym w dalszej części umowy „**Zamawiającym**”,

a

Spółką, Nr KRS albo prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą z siedzibą w , posiadającym REGON i NIP, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

zwanym dalej „**Wykonawcą**”,

została zawarta umowa następującej treści:

§ 1.

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać na rzecz Zamawiającego usługę w postaci instalacji przeciwpożarowej w pomieszczeniu serwerowni, znajdującym się w siedzibie Zamawiającego, zwaną dalej „przedmiotem umowy”.
2. Przedmiotem umowy obejmuje:
 - 1) wykonanie projektu;
 - 2) dostawę i montaż urządzeń systemu gaszenia;
 - 3) uruchomienie i testy instalacji;
 - 4) szkolenie z obsługi i testy instalacji, trwające min. 2 godziny.
3. Specyfikację sprzętu, niezbędnego do wykonania instalacji, o której mowa w ust. 1, zwanego dalej „sprzętem”, określa załącznik nr 1 do umowy.

§ 2.

1. Przedmiot umowy będzie wykonywany z materiałów i sprzętu dostarczonych przez Wykonawcę.
2. Zamawiający może uzależnić wykorzystanie określonych materiałów i sprzętu od swej zgody udzielonej Wykonawcy na piśmie.
3. Wykonawca oświadcza, że sprzęt, o którym mowa w § 1 ust. 3:
 - 1) odpowiada powszechnie obowiązującym standardom i normom przyjętym dla sprzętu tego rodzaju, w szczególności spełnia wymagania zasadnicze dotyczące bezpieczeństwa, obowiązujące w dniu jego wydania;
 - 2) jest w pełni sprawny, fabrycznie nowy, dotychczas nieużywany i nieuszkodzony;

- 3) nie był poddawany procesowi demontażu lub wymiany jakichkolwiek elementów, a żadne elementy nie wchodziły wcześniej, w całości ani w części, w skład innego produktu, są fabrycznie nowe, nieużywane, nieregenerowane i niefabrykowane;
 - 4) może być użytkowany zgodnie z przeznaczeniem.
4. Wykonawca oświadcza, że jest wyłącznym właścicielem sprzętu, o którym mowa w § 1 ust. 3, a także że nie jest on przedmiotem ograniczonych praw rzeczowych, ani nie przysługuje do niego żadne prawo osób trzecich oraz nikt nie rości sobie do niego pretensji i nie jest obciążony żadną inną wadą prawną.

§ 3.

Zgodnie z art. 647¹ Kodeksu Cywilnego, Wykonawca oświadcza, że całość robót wykona osobiście, bez pomocy podwykonawców.

§ 4.

Przedmiot umowy zostanie wykonany w dniu20 r.

§ 5.

1. Wykonawca zwolniony będzie z dotrzymania umownego terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:
 - 1) przerwy w dostawie nośników energii,
 - 2) niedotrzymania przez Zamawiającego warunków umowy,
 - 3) konieczności wykonania robót dodatkowych, o których mowa w § 6,
 - 4) wystąpienia innych zdarzeń noszących znamiona siły wyższej.
2. Zaistnienie przeszkód w wykonaniu przedmiotu umowy powinno być potwierdzone stosowny protokołem sporządzonym przez Wykonawcę na piśmie pod rygorem nieważności i przekazany niezwłocznie Zamawiającemu.
3. Ustalenie nowego terminu wykonania przedmiotu umowy wymaga sporządzenia stosownego aneksu do umowy na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 6.

1. Roboty nieobjęte kosztorysem ofertowym oraz roboty dodatkowe i zamiennie mogą być wykonywane wyłącznie na podstawie protokołu konieczności, zatwierdzonego przez Zamawiającego.
2. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub w warunkach stanu wyższej konieczności. Prace te powinny być odnotowane przez Wykonawcę w odpowiednim protokole.
3. W razie konieczności wykonanie robót, o których mowa w ust. 1 i 2, Zamawiający zobowiązany jest do pokrycia wszelkich dodatkowych kosztów.
4. Ustępu 3 nie stosuje się w przypadku, gdy Wykonawca wykona roboty bez zachowania trybu określonego w ust. 1 i 2.

§ 7.

1. Zamawiający w dniu wykonania przedmiotu umowy dokona odbioru ilościowego przedmiotu umowy, który będzie polegał na sprawdzeniu ilości, kompletności i stwierdzeniu braku uszkodzeń mechanicznych sprzętu.

2. Po zainstalowaniu sprzętu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający dokona odbioru jakościowego, który będzie polegał w szczególności na sprawdzeniu poprawności działania zainstalowanego sprzętu, zgodnie z parametrami określonymi przez Zamawiającego w załączniku Nr 1 do umowy.
3. W przypadku, gdy przedmiotu umowy nie przejdzie pozytywnie odbioru jakościowego lub ilościowego, zastrzeżenia zostaną opisane w protokole zdawczo-odbiorczym, stanowiącym załącznik Nr 2 do umowy, a Wykonawca zobowiązuje się po usunięciu nieprawidłowości do przedstawienia przedmiotu umowy do ponownego odbioru w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia wniesienia zastrzeżeń przez Zamawiającego. Powtórny odbiór będzie polegał na powtórzeniu czynności określonych w ust. 1-3 niniejszego paragrafu.
4. W przypadku, gdy przedmiotu umowy nie przejdzie pozytywnie powtórnej procedury odbioru ilościowego lub jakościowego, nie podlega ona ponownemu odbiorowi. Wykonawca zobowiązuje się wycofać przedmiot umowy, który nie przeszedł pozytywnie powtórnej procedury odbioru ilościowego lub jakościowego i zastąpić go innym, wolnym od wad. W takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić do odbioru nowy sprzęt w terminie 5 dni roboczych od zakończenia powtórnej procedury odbioru.
5. Pozytywnie zweryfikowany odbiór jakościowy i ilościowy zostanie potwierdzony protokołem odbioru końcowego podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Stron, bez zastrzeżeń.
6. W dniu zainstalowania i uruchomienia sprzętu Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia pracownika Zamawiającego w zakresie eksploatacji przedmiotu umowy.
7. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wszelkich dokumentów niezbędnych do korzystania z przedmiotu umowy. Wszystkie dokumenty dotyczące przedmiotu umowy muszą być sporządzone w języku polskim lub angielskim.
8. Jeżeli z powodu wady prawnej przedmiotu umowy Zamawiający będzie zmuszony wydać go osobie trzeciej, Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu otrzymanego wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1, bez względu na inne postanowienia umowy.

§ 8.

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie, zgodnie ze złożoną ofertą w wysokości zł (słownie:..... zł i 00/100) + podatek VAT% wynosi zł (słownie: zł i 00/100) razem: zł brutto (słownie: zł i 00/100).
2. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury będzie protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez Zamawiającego zgodnie z § 7 ust. 5.
3. Strony ustalają, że płatność z tytułu wystawionej faktury nastąpi w terminie **30 dni** od daty otrzymania prawidłowo wystawionej i zaakceptowanej przez Zamawiającego faktury.
4. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT.
5. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją niniejszej umowy oraz niezbędne do jej wykonania.
6. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie nieprzewidziane w umowie, ani roszczenie o zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem umowy.

7. Płatność będzie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. Za dzień zapłaty Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
8. Zwłoka w zapłacie faktury powoduje po stronie Zamawiającego obowiązek zapłaty odsetek ustawowych.

§ 9.

1. Osobami zobowiązanymi do kontaktu i stałego nadzoru nad realizacją niniejszej umowy są:
 - 1) ze strony Wykonawcy: tel..... e-mail
.....;
 - 2) ze strony Zamawiającego: tel email
.....
2. Zmiana osoby, o której mowa w ust. 1, nie wymaga zmiany umowy, a jedynie pisemnego niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony.

§ 10.

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
 - 1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 50 % kwoty, o której mowa w § 8 ust.1;
 - 2) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru – w wysokości 0,1 % kwoty, o której mowa w § 8 ust. 1. za każdy dzień zwłoki;
 - 3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokości 0,1 % kwoty, o której mowa w § 8 ust.1. za każdy dzień zwłoki, liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę w wysokości 50% wartości brutto wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;
3. Zapłata lub potrącenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji umowy.
4. W przypadku doznania przez Zamawiającego szkody, której wartość przekracza zastrzeżone kary umowne, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
5. Strony ustalają, że Zamawiającemu przysługuje potrącania kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.

§ 11.

1. W razie wystąpienia okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać od Zamawiającego wyłączenie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania dotychczasowej części umowy.
2. Zamawiający lub Wykonawca może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia jeżeli druga Strona w sposób podstawowy naruszy postanowienia umowy, co spowoduje utratę zasadniczych korzyści, jakie Strony mają osiągnąć w wyniku realizacji umowy.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w szczególności, gdy:

- 1) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub wykonaniem przedmiotu umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne, że zdołał go zakończyć w terminach określonych w § 4. W tym przypadku odstąpienie od umowy może nastąpić bez wyznaczenia terminu dodatkowego;
 - 2) Wykonawca realizuje umowę w sposób sprzeczny z jej postanowieniami albo z nienależytą starannością;
 - 3) doszło do zajęcia przez organ egzekucyjny wierzytelności Wykonawcy z tytułu zawarcia i wykonania niniejszej umowy;
 - 4) zostanie wszczęte postępowanie o ogłoszenie upadłości Wykonawcy.
4. W przypadku odstąpienia od umowy albo jej rozwiązania Wykonawca może żądać wynagrodzenia jedynie za część umowy wykonanej do dnia odstąpienia albo jej rozwiązania.
 5. W przypadku odstąpienia albo rozwiązania umowy przedstawiciele Stron, wskazani w § 9 ust. 1, sporządzają protokół określający stopień zrealizowania przedmiotu umowy według daty odstąpienia od umowy albo jej rozwiązania wraz z określeniem ilościowego zaawansowania wykonania przedmiotu umowy. Protokół ten stanowić będzie podstawę rozliczenia finansowego wykonania przedmiotu umowy.
 6. Odstąpienie od umowy albo jej rozwiązanie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona odstępująca od umowy albo ją rozwiązująca w trybie ust. 2 powinna podać także pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

§ 12.

Żadna ze Stron nie jest uprawniona do przeniesienia swoich praw i zobowiązań z tytułu umowy bez uzyskania pisemnej zgody drugiej Strony, w szczególności Wykonawcy nie przysługuje prawo przeniesienia wierzytelności wynikających z umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego.

§ 13.

1. Zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy oraz wprowadzania nowych postanowień do umowy, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 14.

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowania przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Strony będą dążyły do polubownego załatwienia sporów mogących powstać w związku z realizacją umowy.
3. Spory mogące wyniknąć na tle realizacji umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 15.

1. Strony zobowiązuje się wzajemnie do zawiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie adresu wskazanego w umowie. Doręczenie pod adres wskazany przez Stronę, w przypadku odesłania zwrotnego przez operatora pocztowego przesyłki wysłanej na podany adres uważa się za skuteczne z upływem 7 dnia, licząc od dnia następującego po dniu

wysłania, jeżeli przesyłka nie została podjęta przez adresata, bez względu na przyczynę niepodjęcia.

2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.
3. Integralne części składowe umowy stanowią:
 - 1) opis przedmiotu zamówienia;
 - 2) oferta Wykonawcy;
 - 3) wzór protokołu zdawczo-odbiorczego.

Zamawiający

.....

Wykonawca

.....

Wykaz sprzętu niezbędnego do wykonania przedmiotu umowy

1. Centrala automatycznego gaszenia

Co najmniej jednostrefowa, w przypadku awarii zasilania napięcie podtrzyma zapasowy akumulator, Centrala musi współpracować z konwencjonalnymi czujkami pożarowymi oraz wyspecjalizowanymi przyciskami, umożliwiającymi ręczne uruchomienie i wstrzymanie procesu gaszenia jak również z sygnalizatorami akustycznymi i optycznymi.

Do centrali mogą być dołączane następujące obwody wejściowe:

- co najmniej dwie linie dozorowe z czujkami pożarowymi,
- co najmniej jedna linia do przyjęcia sygnału wstrzymania rozpoczętego procesu gaszenia z przycisków wstrzymania (STOP GASZENIA),
- co najmniej jedna linia wejściowa do monitorowania ciśnienia lub masy butli,
- co najmniej jedna linia przyjmująca sygnał uwolnienia (wyładowania) środka gaśniczego lub potwierdzenia zadziałania urządzenia gaśniczego,
- co najmniej jedna linia przyjmująca sygnał uwalniania z ręcznych przycisków uruchomienia (START GASZENIA),
- co najmniej jedna linia przyjmująca sygnał uwalniania ręcznego „DODATEK” ,
- co najmniej jedna linia doprowadzająca sygnał alarmu z innego systemu sygnalizacji pożarowej,
- co najmniej jedna linia blokowania sterowania automatycznego (z pozostawieniem ręcznego uruchomienia),
- co najmniej jedna linia przyjmująca sygnały uszkodzeń od urządzeń współpracujących.

Wszystkie linie wejściowe muszą być kontrolowane na przerwę i zwarcie.

Centrala powinna być wyposażona w następujące wyjścia:

- co najmniej jedna linia sygnalizacji ewakuacyjnej o obciążalności 500 mA/24 V,
- co najmniej jedna linia sygnalizacji ostrzegawczej o obciążalności 500 mA/24 V,
- wyjście zasilania urządzeń zewnętrznych 24 V; obciążalność uzależniona od czasu pracy przy zasilaniu rezerwowym i pojemności akumulatorów,
- co najmniej pięć przekaźników z zestykami przełączanymi bezpotencjałowymi, w tym: alarmu pożarowego I stopnia, alarmu pożarowego II stopnia, uszkodzenia ogólnego, sterowania procesami technologicznymi, sterowania urządzeniami hermetyzacji pomieszczenia, programowany, czas opóźnienia od 1 s do minimum 10 min.,
- co najmniej trzy nadzorowane wyjścia przekaźnikowe 24 V, w tym: wyjście sterowania elektrozaworem, np. butli z możliwością programowania czasu trwania impulsu w zakresie od 1 s do minimum 30 min., wyjście sterowania elektrozaworem z możliwością programowania opóźnienia i czasu trwania impulsu, w zakresie od 1 s do minimum 30 min., wyjście sterowania elektrozaworem np. butli rezerwowych (moment wyzwolenia sterowany z linii zewnętrznej „DODATEK”) z możliwością programowania czasu trwania impulsu w zakresie od 1 s do minimum 30 min.
- co najmniej sześć wyjść do przekazywania podstawowych informacji do systemu nadrzędnego za pośrednictwem bezpotencjałowych styków przekaźnikowych, w tym: alarm pożarowy

I stopnia, alarm pożarowy II stopnia – polecenie gaszenia, uszkodzenie, naciśnięcie przycisku „WSTRZYMANIE GASZENIA”, uruchomienie gaszenia, manipulacja

- co najmniej jedno wyjście sterowania zewnętrznymi sygnalizatorami alarmowymi,
- co najmniej jedno wyjście RS 232 do połączenia z komputerem w celu odczytu pamięci zdarzeń.

Centrala powinna pamiętać co najmniej 512 ostatnich zdarzeń jakie były przez nią sygnalizowane oraz operacji związanych z jej obsługą. Powinna również posiadać wbudowany licznik alarmów pożarowych.

Centrala, po wykryciu pożaru, powinna realizować:

- sterowanie sygnalizacją ostrzegawczą z możliwością programowania czasu ewakuacji,
- programowanie czasu opóźnienia hermetyzacji pomieszczenia po wyzwoleniu środka gaśniczego,
- sterowanie urządzeniami technologicznymi,
- sterownie przegrodami pożarowymi (drzwi, okna, itp.),
- sterowanie urządzeniami gaszącymi za pośrednictwem wyjść (o programowanych czasach trwania impulsów prądowych), służących do uruchomienia elektromagnesu butli pilotującej i zaworu kierunkowego w przypadku środka gaśniczego w postaci gazowej lub zaworu wodnego dla urządzeń wodnych.

Proces automatycznego gaszenia powinien być inicjowany przez:

- jednoczesne zadziałanie czujek na co najmniej dwóch liniach dozorowych pracujących w koincydencji z możliwością zaprogramowania wstępnego kasowania czujek,

2. Akumulator 7.5Ah/12v, bezobsługowy, AGM, akumulatory do centralki zapewniające zasilanie rezerwowe 72 godziny bez zasilania – 2 sztuki
3. Zasilacz 24V/7A, z miejscem na 2 akumulatory 18Ah, zasilanie urządzeń dodatkowych – 1 sztuka
4. Akumulator bezobsługowy 18Ah/12V, wymiary 167 x 181 x 77mm, akumulatory do zasilacza pożarowego – 2 sztuki
5. Przycisk uruchomienia, umożliwiający ręczne uruchomienie procesu gaszenia poprzez uderzenie szybki i wciśnięcie przycisku; przycisk powinien mieć żółty kolor obudowy – 2 sztuki
6. Instrukcja przycisku uruchomieniowego – 1 sztuka
7. Ramka maskująca do przycisku uruchomieniowego (do montażu natynkowego) – 2 sztuki
8. Przycisk wstrzymania, przeznaczone do wstrzymania programu samoczynnego gaszenia, przycisk powinien mieć niebieski kolor obudowy – 2 sztuki
9. Instrukcja przycisku wstrzymania – 1 sztuka
10. Ramka maskująca do przycisku wstrzymania (do montażu natynkowego) – 2 sztuki
11. Sygnalizator akustyczno-optyczny wejściowy – 1 sztuka
12. Sygnalizator akustyczno-optyczny ewakuacyjny – 1 sztuka
13. Instrukcja ostrzegawcza – 1 sztuka

14. Optyczna czujka dymu, wykrywane pożary testowe: od TF2 do min TF5, czujka typu rozproszeniowego, spełniająca wymagania normy PN-EN 54-7, nie reaguje na wysokoenergetyczne produkty spalania (spaliny) – 2 sztuki
15. Gniazdo (do czujek) – 2 sztuki
16. Areozol do pomieszczenia 56m³ wraz z odpowiednim osprzętem do montażu.

Protokół zdawczo-odbiorczy – wzór

Zamawiający:

Centrum Egzaminów Medycznych
93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289
w imieniu, którego odbioru dokonuje:

.....
Imię i nazwisko

.....
funkcja/stanowisko

niniejszym potwierdza przyjęcie w dniu

od Wykonawcy:

.....
.....
(wpisać pełne dane Wykonawcy)

do eksploatacji następujący przedmiot umowy:

Lp.	Nazwa przedmiotu	Typ	Liczba	Licencja
1.				

1. Zamawiający potwierdza, iż otrzymał wraz dostarczonym przedmiotem umowy:
 - dokumenty potwierdzające gwarancję;
 - instrukcję obsługi;
 - inne..... (podać jakie).
2. Zamawiający stwierdza wykonanie przez Wykonawcę następujących prac związanych z dostarczeniem do eksploatacji urządzenia:
 - dostawa, zainstalowanie i oddanie do eksploatacji przedmiotu umowy w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego,
 - przeszkolenie pracownika Zamawiającego w zakresie zasad funkcjonowania, obsługi i prawidłowej eksploatacji dostarczonego przedmiotu umowy.
3. Niniejszym Zamawiający i Wykonawca zgodnie oświadczają, iż dostarczony przedmiot umowy zostaje przyjęty do eksploatacji bez zastrzeżeń.
Nie wnosi się również zastrzeżeń do instruktażu i przeszkolenia pracowników Zamawiającego.
4. W przypadku braku instruktażu lub jego niewłaściwego przeprowadzenia, Zamawiającemu przysługuje prawo do niepodpisania niniejszego protokołu.
5. Stwierdzono, że wykonane prace związane z dostarczeniem do eksploatacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę są niezgodne z zawartą umową:
 - A. Stwierdzono następujące usterki o nieistotnym charakterze:

.....

..... i

wyznaczono termin ich usunięcia do dnia

Pomimo wystąpienia ww. usterek odebrano usługę.
 - B. Stwierdzono następujące usterki o istotnym charakterze:

.....

.....

..... i wyznaczono termin ich usunięcia do dnia

Odebranie prac jako wykonanych zgodnie z umową odbędzie się po usunięciu ww. usterek.
6. Podpisy:

Zamawiający

Wykonawca

.....